

(小学校)

(平成30年12月現在)

学校名	棟	構造	階数	建築年月	面積 m ²	1次診断 IS値	2次診断 IS値	補強後 IS値	耐震	大改
薬師寺小学校	教室棟	R	3	S41. 12	1,325		0.31	0.71	H21改修済	H23済
	管理棟	R	3	S51. 4	2,331	0.30	0.62	0.73	H22改修済	H24済
	体育館	S	1	H14. 1	1,150				新耐震基準	
	給食室	R	2	H18. 3	263				新耐震基準	
吉田西小学校	教室棟	R	2	S43. 3	873	0.47	0.54	0.72	H22改修済	H23済
	管理棟	R	3	S59. 2	1,117				新耐震基準	
	体育館	S	2	H10. 6	1,129				新耐震基準	
	ランチルーム	R	1	H4. 3	300				新耐震基準	
吉田東小学校	教室棟	R	2	S44. 3	1,075		0.34	0.80	H21改修済	H22済
	管理棟	R	2	S63. 3	1,150				新耐震基準	
	体育館	S	2	H12. 3	1,113				新耐震基準	
	ランチルーム	R	1	H7. 2	363				新耐震基準	
祇園小学校	管理棟	R	2	S63. 3	1,298				新耐震基準	
	管理棟	R	2	H4. 3	930				新耐震基準	
	教室棟	R	3	S63. 3	2,033				新耐震基準	
	教室棟	R	3	H4. 3	1,578				新耐震基準	
	体育館	S	2	S63. 3	1,152				新耐震基準	
緑小学校	管理教室棟	R	3	H7. 3	3,375				新耐震基準	
	教室棟	R	2	H7. 3	1,846				新耐震基準	
	体育館	S	2	H7. 3	1,298				新耐震基準	
石橋小学校	教室棟	R	3	S48. 2	2,028		0.28	0.74	H18改修済	H18済
	管理棟	R	3	S49.3	3,812		0.26	0.79	H19改修済	H19済
	体育館	S	2	H26. 2	1,378				新耐震基準	
	給食室	R	1	H25. 3	398				新耐震基準	
古山小学校	管理教室棟	R	3	S45. 3	3,010		0.36	0.71	H20改修済	H21済
	特別教室棟	R	2	S52. 3	1,047	0.43	0.67	0.74	H23改修済	H24済
	渡り廊下	S	2	S52. 3	54		0.80		耐震補強不要	
	体育館	S	2	H26. 2	1,360				新耐震基準	
	給食棟	R	1	H27.3	420				新耐震基準	
細谷小学校	管理棟	R	2	S51. 2	1,226	0.50	0.64	0.71	H23改修済	
	教室棟	R	1	H14. 2	437				新耐震基準	
	体育館	S	2	S51. 2	573	0.56	0.40	0.71	H26改修済	H26済
石橋北小学校	管理教室棟	R	3	S56. 3	3,156	0.46	0.58	0.71	H22改修済	H23済
	体育館	S	2	S56. 11	1,012	0.86	0.46	0.75	H25改修済	
国分寺小学校	教室棟	R	3	S41. 3	2,744		0.29	0.72	H20改修済	H21済
	管理棟	R	2	S46. 3	1,954		0.35	0.74	H20改修済	H22済
	体育館	S	2	S58. 3	1,097				新耐震基準	
国分寺西小学校	教室棟	R	2	S50. 3	856	0.47	0.81		耐震補強不要	
	管理棟	R	2	H2. 3	1,361				新耐震基準	
	体育館	S	2	S60. 1	821				新耐震基準	
	ランチルーム	S	1	H2. 3	230				新耐震基準	
国分寺東小学校	管理棟	R	2	S56. 3	1,972		0.83		耐震補強不要	H24済
	教室棟	R	3	S56. 3	2,370		0.52	0.71	H16改修済	
	給食棟	R	1	S56. 3	209		0.91		耐震補強不要	
	体育館	S	2	S58. 3	1,070				新耐震基準	

(中学校)

学校名	棟	構造	階数	建築年月	面積 m ²	1次診断 IS値	2次診断 IS値	補強後 IS値	耐震	大改
南河内中学校	管理教室棟	R	3	H1. 8	4,996				新耐震基準	H29・30済
	体育館	S	2	H2. 5	1,710				新耐震基準	
南河内第二中学校	管理教室棟	R	3	H6. 3	3,920				新耐震基準	
	特別教室棟	R	3	H6. 3	1,533				新耐震基準	
	体育館	R	2	H6. 3	1,892				新耐震基準	
石橋中学校	教室棟	R	4	H6. 3	2,514				新耐震基準	
	管理教室棟	R	4	H6. 3	2,476				新耐震基準	
	特別教室棟	R	4	H6. 3	2,371				新耐震基準	
	特別教室棟	R	4	H6. 3	2,503				新耐震基準	
	体育館	R	2	H6. 12	2,082				新耐震基準	
国分寺中学校	管理教室棟	R	4	S54. 5	4,657		0.62	0.84	H17改修済	H25・26済
	体育館	R	2	S60. 2	2,271				新耐震基準	

※構造 R:鉄筋コンクリート造 S:鉄骨造

		全棟(ランチルーム含む)		
			耐震済み	耐震率
小学校	校舎	33棟	33棟	100.0%
	屋体	12棟	12棟	100.0%
中学校	校舎	8棟	8棟	100.0%
	屋内	4棟	4棟	100.0%
	計	57棟	57棟	100.0%