

# 下野市水質検査結果年間一覧表

農薬項目

採水日		令和1年6月17日	令和1年6月17日	令和1年9月10日	令和1年9月10日	令和1年12月17日	令和1年12月17日	
番号	項目名	目標値	南河内東部運動広場	別処山公園	国分寺聖武館	涼風公園	若林公園	新田上児童公園
1	チオベンカルブ	0.02mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
2	1,3-ジクロロプロペン(D-D)	0.05mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
3	ダイアジノン	0.003mg/L	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003
4	フェニトロチオン(MEP)	0.01mg/L	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003
5	ジクロルボス(DDVP)	0.008mg/L	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008
6	メフェナセト	0.02mg/L	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009
7	モリネート	0.005mg/L	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
8	ジクワット	0.005mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
9	フェンチオン(MPP)	0.006mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
10	ジスルホトン(エチルチオメトン)	0.004mg/L	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004
11	エスプロカルブ	0.03mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
備考 記号<は未満を表す								
	気温		25.3	26.0	32.1	34.8	7.0	7.0
	水温		19.8	21.1	26.6	28.5	14.5	15.0
	遊離残留塩素		0.10	0.2	0.2	0.1	0.20	0.20