

下野市水質検査結果年間一覧表

農薬項目

採水日		令和5年6月23日	令和5年6月23日	令和5年12月13日	令和5年12月13日	令和5年9月21日	令和5年9月21日	
番号	項目名	目標値	別処山公園	南河内東部運動広場	新田上児童公園	若林公園	涼風公園	国分寺聖武館
1	チオベンカルブ	0.02以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
2	1,3-ジクロロベンゼン(D-D)	0.05以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
3	ダイアジノン	0.003以下	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
4	フェニトロチオン(MEP)	0.01以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
5	ジクロロボス(DDVP)	0.008以下	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
6	メフェソット	0.02以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
7	トリネート	0.005以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
8	ジクワット	0.01以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
9	フェンチオン(MPP)	0.006以下	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006
10	ジスルホトン(エチルチオメトン)	0.004以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
11	エスプロカルブ	0.03以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
備考 記号<は未満を表す								
	気温		19.9	20.3	10.0	10.0	25.6	25.4
	水温		23.2	21.5	16.5	16.8	28.5	27.8