

下野市水質検査結果年間一覧表

農薬項目

採水日		令和6年6月3日	令和6年6月3日	令和6年12月2日	令和6年12月2日	令和6年9月2日	令和6年9月2日	
番号	項目名	目標値	別処山公園	南河内東部運動広場	新田上児童公園	若林公園	涼風公園	国分寺聖武館
1	チオベンカルブ	0.02以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
2	1,3-ジクロロプロペン(D-D)	0.05以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
3	ダイアジノン	0.003以下	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003
4	フェニトロチオン(MEP)	0.01以下	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
5	ジクロロボス(DDVP)	0.008以下	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008
6	メフェセツト	0.02以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
7	トリネート	0.005以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
8	ジクワット	0.01以下	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
9	フェンチオン(MPP)	0.006以下	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006
10	ジスルホトン(エチルチオメトン)	0.004以下	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004
11	エスプロカルブ	0.03以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
備考 記号<は未満を表す								
	気温		21.0	20.1	13.0	15.0	30.1	29.2
	水温		22.3	18.5	17.5	16.3	28.0	28.4