

石橋第2配水区以外の配水区・有機フッ素化合物（PFOS及びPFOA）水質検査結果

PFOS及びPFOA（ペルフルオロオクタンスルホン酸及びペルフルオロオktan酸）

暫定目標値：50 ng/L以下 【単位：ng/L】

【浄水】

	採水日	南河内第1配水系 (別処山公園)	南河内第2配水系 (東部運動公園)	石橋第1配水系 (新田上児童公園)	国分寺第1配水系 (涼風公園)	国分寺第2配水系 (聖武館)
R4年度	R4. 7. 11	<5	9	－	－	－
	R4. 10. 4	－	－	－	<5	<5
	R5. 1. 10	－	－	<5	－	－
R5年度	R5. 7. 20	14	18	－	－	－
	R5. 10. 18	－	－	－	5	<5
	R6. 1. 18	－	－	5	－	－
R6年度	R6. 7. 1	11	13	－	－	－
	R6. 10. 1	－	－	－	<5	<5
	R7. 1. 6	－	－	<5	－	－
	R7. 3. 10	11	13	<5	<5	<5

備考：記号<は未満を表す