


安全点検チェックシート IV-1

班		点検者	
---	--	-----	--

(1)足場／単管足場

	番	点検項目	点検箇所 No.					備考
			1	2	3	4	5	
安衛則570	①	足場は壁等に堅固に固定し、取付け間隔は適正か(垂直方向5m、水平方向5.5m)。	<input type="checkbox"/>					
安衛則562	②	最大積載荷重を見やすい所に表示しているか。	<input type="checkbox"/>					
安衛則570	③④	ベース金具を使用し、敷板等で沈下防止等の措置をし、根がらみを確実に取付けているか。	<input type="checkbox"/>					
安衛則571	⑤	建地の間隔は、桁行方向が1.85m以下、梁行方向が1.5m以下となっているか。	<input type="checkbox"/>					
安衛則571	⑥	足場の1段目の高さは地盤から2.0m以下となっているか。	<input type="checkbox"/>					
安衛則563	⑦	作業床は幅40cm以上、隙間3cm以下で固定しているか。	<input type="checkbox"/>					
安衛則570	⑧	交差筋交いで補強されているか。	<input type="checkbox"/>					
安衛則563	⑨	手摺及び中棧等は全面に入っているか。	<input type="checkbox"/>					
安衛則571	⑩	最上層と五層以内ごとに水平筋交いを設けているか。	<input type="checkbox"/>					
安衛則571	⑪	建地の最高部から下方へ測って31mを超える部分の建地は、鋼管を二本組にしているか。	<input type="checkbox"/>					
安衛則18.565	⑫	作業主任者を選任し、指名及びその者に行わせる事項を明示しているか。	<input type="checkbox"/>					
安衛則564	⑬	関係者以外立入禁止措置及び表示をしているか。	<input type="checkbox"/>					
安衛則521	⑭	墜落制止用器具等を安全に取り付けるための設備はあるか。	<input type="checkbox"/>					
安衛則563	⑮	高さ10cm以上の幅木、メッシュシート又は防網(同等の措置を含)設けているか。	<input type="checkbox"/>					
	⑯	クランプカバー等は取付けているか。	<input type="checkbox"/>					

(1)足場／単管足場



建地(たてじ) : 地面に対して垂直に立てられる材
 布(ぬの) : 建地から建地に渡す水平材