

安全点検チェックシートⅢ

班		点検者	
---	--	-----	--

(1)埋設物接近作業

	番	点検項目	点検箇所 No.					備考
			1	2	3	4	5	
公衆災34,35	①	埋設物管理者の立ち会いが行われているか。	☐	☐	☐	☐	☐	
公衆災36	②	埋設物の確認はしたか。	☐	☐	☐	☐	☐	
安衛則363 公衆災37	③	布掘り及びつぼ掘りの準備は適切か。	☐	☐	☐	☐	☐	
安衛則194	④	くい打ち機又はボーリングマシンを使用して作業を行う場合、ガス導管、地中電線路等の有無及び状況を確認し、それらに対して適応する措置を講じているか。	☐	☐	☐	☐	☐	
安衛則322	⑤	ガス導管からガスが発散する恐れのある場合において作業を行う時、爆発又は火災を防止するために必要な措置をとっているか。	☐	☐	☐	☐	☐	
安衛則362	⑥	埋設物等の近接箇所で明かり掘削作業を行う場合、埋設物を補強し、又は移設する等、危険防止する措置を講じているか。	☐	☐	☐	☐	☐	
公衆災38	⑦	埋設物の維持、工事中の損傷及び損傷による公衆災害に関して、常に点検を実施する万全な対策をとっているか。	☐	☐	☐	☐	☐	

(2)架空線接近作業

	番	点検項目	点検箇所 No.					備考
			1	2	3	4	5	
	①	建設機械等のブーム、ダンプトラックのダンプアップ等により、接触・切断の危険性がある場合は、必要に応じて以下の保安措置を講じているか。 ① 架空線と上空施設への防護カバーの設置 ② 工事現場の出入口等における高さ制限装置の設置 ③ 架空線等上空施設の位置を明示する看板等の設置 ④ 建設機械ブーム等の旋回・立入禁止区域等の設置 ⑤ 近接して施工する場合は見張り員の配置	☐	☐	☐	☐	☐	
	②	安全な離間距離を保っているか。	☐	☐	☐	☐	☐	
	③	架空電線に近接して移動式クレーン等を使用する場合は特に注意するとともに、電力会社に立会いを求めているか。	☐	☐	☐	☐	☐	

(3)振動・騒音・粉じん

	番	点検項目	点検箇所 No.					備考
			1	2	3	4	5	
	①	低振動・低騒音機械の使用をしているか。	☐	☐	☐	☐	☐	
	②	振動工具取扱作業者に対する安全教育を実施しているか。	☐	☐	☐	☐	☐	
	③	保護具(防振手袋、耳栓等)の使用は適切か。	☐	☐	☐	☐	☐	
粉じん則27	④	防じんマスクを使用しているか。	☐	☐	☐	☐	☐	

(1)埋設物接近作業

