

安全点検チェックシート VI-3			
班		点検者	

(4)掘削作業(明かり掘削)								
	番	点 検 項 目	点 検 箇 所 No.					備考
			1	2	3	4	5	
安衛則355	①	地山掘削の前に次の事項について調査を行っているか。 1)形状、地質及び地層の状態 2)亀裂、含水、湧水及び凍結の有無及び状態 3)埋設物の有無及び状態 4)高温のガス及び蒸気の有無及び状態	☐	☐	☐	☐	☐	
安衛則18.359	②	2.0m以上の地山の掘削作業では作業主任を選任し、氏名及びその者に行わせる事項を明示しているか。	☐	☐	☐	☐	☐	
安衛則358	③	作業開始前、中震以上の地震及び大雨等に、浮石及び亀裂の有無及び状態並びに含水、湧水及び凍結の状態の変化を点検しているか。	☐	☐	☐	☐	☐	
安衛則362	④	埋設物等による危険防止の措置を講じているか。	☐	☐	☐	☐	☐	
安衛則361	⑤	地山の崩壊等により作業員に危険を及ぼす恐れがある場合は、土止め支保工を設け、防護網を張り、立入禁止措置を行っているか。	☐	☐	☐	☐	☐	
安衛則367	⑥	夜間の作業では十分な照明を確保しているか。	☐	☐	☐	☐	☐	
	⑦	法肩の近くに土砂、重量物等を置いていないか。	☐	☐	☐	☐	☐	
安衛則534	⑧	掘削は安全な勾配か。	☐	☐	☐	☐	☐	
安衛則534	⑨	浮石及び亀裂はないか。	☐	☐	☐	☐	☐	
安衛則534	⑩	排水設備、表面排水処理は十分か。	☐	☐	☐	☐	☐	
	⑪	立入禁止の柵を設けているか。	☐	☐	☐	☐	☐	
安衛則534	⑫	スカシ掘りをしていないか。	☐	☐	☐	☐	☐	

(4)掘削作業(明かり掘削)

