

No.	日時	ご質問・ご要望の内容	回答
1	第1回 8月29日	西側の搬入口(NO.1)の近くの市道(4m幅)を生活道路にしているの、 工事中及び施設オープン後も車両の進入を規制してほしい。	工事中につきましては、工事関係者の車両は当該道路には一切進入禁止と致します。 またオープン後につきましては、関係各署と協議を重ねて、然るべき安全対策を講じていきます。
2		北側の搬入路(NO.3)はガードマンは配置しないのか。	北側の搬入路につきましては、メインゲートが通れない場合のサブゲートと考えております。大型車両の通行は想定しておらず、ガードマンの常駐は考えておりませんが、使用する際には、安全を考慮して使用致します。
3		公民館の活用について、利用者との協議がされているのか。利用者との運用についての協議する場を設けてもらいたい。	設計に当たりましては利用者さんのご意見も踏まえながら行ってまいりました。 運用についての協議も今後実施していく予定です。工事の進捗にもよりますが、現場見学会や内覧会などを計画し、利用者さんと協議を進める場を持ちたいと考えております。
4		計画敷地は関東ローム層だと考えられるが、杭の検討はどうなっているのか。	ご指摘の通り、地盤はそれほど良いとはいえません。今回は柱状改良で計画し、地盤補強を行います。
5		雨水浸透槽が3箇所あるが、浸透させるのか、どういう仕様になっているのか。	基本的には現場の浸透で計画しております。県の開発基準に倣った計画としております。
6		南側と東側の窓が少ないと思うが、電気の使用量はどうか考えているのか。	近隣への音の対策として、開口部を抑えて計画しております。採光等は法規的なチェックはクリアしております。また、冷暖房効率にも配慮しております。
7		工事期間中の騒音はどれぐらいか。また騒音への対策はどうか考えているのか。	解体等のやり取り工事はないので、一般的な工事現場程度となりますので、重機を動かす音が発生致します。少し音が多くなった場合はシート養生を行ったり、また音の出る作業がある場合は、近隣への周知をしていきたいと考えております。
8		近隣の児童への安全対策はどうか考えているのか。	登校の時間帯は搬入出禁止時間で設定されております。下校の時間は搬入出禁止時間としておりませんが、ガードマンを設けているので、大きな問題はないと考えますが、近隣の学校に聞き取りをし、搬入出禁止時間の設定は考えていきたいと考えております。

No.	日時	ご質問・ご要望の内容	回答
9		居心地の良いトイレを要望しておりましたが、どう計画されていますか。防犯カメラをどのように計画しておりますか。コロナ禍で手洗いの必要性が増しておりますが、玄関近くに手洗いは計画しないのか。	トイレに関しましては、十分なスペースを確保しており、デザインについても考慮しながら進めていきたいと考えております。防犯カメラは、エントランスホール及び2階ホール、各出入口に計画しております。水まわりの関係もあり、玄関には手洗いは設けておりませんが、コロナの情勢も踏まえて対応を考えていきたいと考えております。
10		調理室の流しの数、大きさはどれぐらいか。違う施設で大きな鍋が洗いづらいことがあるので、この施設はどうなっておりますか。	調理台は講師分も含めて5台です。調理台シンクの他にも、1800mm幅のシンクを設けておりますので、鍋等の大きめな食器についても問題なく洗えると考えております。
11		遊歩道がある東側から出入りできるような計画になっておりますか。	東側に2か所、現道を生かし人が通行できるスペースは計画しております。
12		1階にグループ学習室があり、2階に学習室がありますが、現状の計画だと夕方しか利用されないスペースになりそうなので、学習以外の用途でも使えるように運用で考えて頂きたい。	その辺も踏まえて設計を進めております。学生しか使えないという制限は考えておらず、公民館も児童館も多目的で使えるように設計しており、それに応じた新たな運用基準は考えていく必要があると考えております。学習室の什器の選定でも事業者と協議し、多目的に使える工夫を考えております。
13		脱炭素社会に向けて、太陽光発電等の計画はあるのか。	現状では、太陽光発電は計画しておりません。LED照明や空調設備において省エネ設計をしております。
14		調理室があるが、この施設の熱源はなんですか。ガスの計画はありますか。	ガスの仕様は考えておらず、すべて電気を熱源として計画しております。
15		雨水の想定が大きい様に思えるが。	県の開発基準に準じた計画をしておりますので、仮に申請が必要になっても大丈夫なように設定しております。
16		検討委員会に出席し、公民館の入り口に地元の伝統工芸品(神輿等)をガラス張りで展示してほしいと要望したが、どのようになっていますか。	現時点ではガラス張りの展示ケースの設置は考えておらず、ホールはオープンな形での多目的な利用を考えております。

No.	日時	ご質問・ご要望の内容	回答
17		展示物の話が出ましたが、ガラス張りのショーケースなどを設置すると、容易に動かせず、通行や荷物の搬入、避難経路の妨げになる心配があります。	避難経路は、階段の降り口から、最短の出入口からは8m、メインの出入口からは11mとなっております。展示等を行う場合は、通行や避難経路の妨げにならないよう、よく検討させていただきます。
18		身障者用の駐車スペースからの動線確保はどう考えておりますか。	建物までの距離は25m程度でその間バリアフリーとなっております。また底の下となっておりますので、雨に濡れないで利用できる動線となっております。
19		児童の利用が多くなると思いますが、ガードマンを常時配置は検討して頂けますか。	ガードマンの常時配置は考えておりませんが、安全対策は引き続き検討させていただきます。
20		公民館とカワチさんとの駐車スペースはすみ分けはどうなっておりますか。	全体で154台で、その内34台がカワチ店舗の台数となっております。双方はフェンスなどで仕切ることではなく、利用者はどちらにも停めることができます。
21		公民館の駐車スペースは足りるのか。	同規模のカワチ店舗の駐車台数は30台前後の想定で営業していますので、大きなイベントがない場合は問題ないと考えます。公民館まつり等のイベント開催時は120台を超える駐車があるかもしれませんが、その際は市の方で別の駐車スペースを用意する予定です。
22		デマンドバスの利用者が増えてますが、待合所についてどのように考えておりますか。	現在はデマンドタクシーによる運行形態でありますので、専用の待合所は特に限定はしておりません。送迎などをご利用の際は、あまり長時間の停車にならないようご利用いただきたいと思っております。
23			

No.	日時	ご質問・ご要望の内容	回答
24	第2回 8月31日	市のホームページには仮契約書案しか掲載されていないが、現時点で市と事業者との契約はなされているのか。締結されているのであれば、いつ契約されたのか。	本事業は公募型プロポーサルで発注されているため、ホームページには募集要項等一連の公募関係資料として仮契約書が掲載されています。大和リースグループが優先交渉権者に選定されて以降、協議のうえ施設整備仮契約書の捺印を取り交わし、9月25日の議会議決をもって本契約となっております。
25		先行外構工事の内容はどのようなものか。	境界周りの擁壁工事、雨水浸透槽の設置、敷地のレベル調整の先行外構工事を計画しております。
26		基礎杭はどうなっているのか。	基礎の下に柱状改良で計画しており、深さについては6m程度となっております。
27		施設のオープンはいつになるのか。	10月末に建物を引き渡しまして、開館準備を経て、12月の中旬にオープンを予定しております。
28		敷地の乗り入れが3箇所あるが、近接しており危険である。工事中はガードマンを配置しているが、施設がオープンした後はガードマンは配置しないのか。	現状、ガードマンを常時配置する予定はございませんが、イベント等で多くの来場者が予想される際には検討させていただきます。
29		計画される際に樹木・植栽を要望したが、どのように検討されていますか。	管理上の問題から、街路に面した箇所には樹木は無くし、施設の中に数か所の植栽を計画しております。芝生を含めて、緑を身近に感じてもらえるように提案させて頂いております。
30		避難所を想定しているのか。	オープン当初は避難所として指定されることはありません。しかし指定されても大丈夫なように、建物の強度や付属する設備を計画しております。(防災倉庫・かまどベンチ・マンホールトイレ等)
31		遊歩道がある東側から来場する人も多いが通行できるようにしてほしい。	車の乗り入れはできませんが、歩行者・自転車の出入りは2か所できるように計画しております。