

原水におけるPFOS及びPFOAの水質検査結果（南河内配水区・石橋第1配水区・国分寺配水区）

■南河内配水区

南河内第1配水区	第1水源	第2水源	第3水源	第4水源	第5水源	第6水源	第7水源	第8水源	第12水源
採水日	R7.7.23	R7.6.26	R7.6.26	R7.6.26	R7.6.26	R7.6.26	R7.6.26	R7.7.23	R7.7.28
PFOS及びPFOA	5ng/L未満	14ng/L	16ng/L	14ng/L	15ng/L	14ng/L	17ng/L	13 ng/L	5ng/L未満

南河内第2配水区	第9水源	第10水源	第11水源
採水日	R7.7.23	R7.7.23	R7.7.23
PFOS及びPFOA	12ng/L	33ng/L	12ng/L

※5ng/L未満は検出限界値未満を表す

■石橋第1配水区

石橋第1配水区	第1水源	第2水源	第3水源	第7水源	第8水源	第9水源	第10水源
採水日	R7.7.28	R7.7.28	R7.7.28	R7.7.28	R7.7.28	R7.7.28	R7.7.28
PFOS及びPFOA	5ng/L未満	5ng/L未満	5ng/L未満	6ng/L	5ng/L未満	5ng/L未満	5ng/L未満

※5ng/L未満は検出限界値未満を表す

■国分寺配水区

国分寺第1配水区	第1水源	第2水源	第3水源	第5水源	第6水源	第7水源	第8水源	第9水源	第10水源
採水日	R7.7.28	R7.7.28	R7.7.28	R7.7.28	R7.7.28	R7.7.28	R7.7.28	R7.7.28	R7.7.28
PFOS及びPFOA	5ng/L未満	5ng/L未満	5ng/L未満	5ng/L未満	5ng/L未満	5ng/L未満	5ng/L未満	5ng/L未満	10ng/L

国分寺第2配水区	第11水源	第13水源
採水日	R7.7.28	R7.7.28
PFOS及びPFOA	5ng/L	5ng/L未満

※5ng/L未満は検出限界値未満を表す